

Zarządzenie Nr 2 / 2015
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Skierniewicach
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przy Alei Rataja 4 w Skierniewicach

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przy Alei Rataja 4 w Skierniewicach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

Należy dokonać przeglądu i analizy obowiązujących umów z operatorami oraz funkcjonowania działających systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, w zakresie zgodności funkcjonujących rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy.

§4

W stosunku do obiektów zobligowanych oraz dobrowolnie podłączających się w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia należy zastosować procedurę uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Uzgodnienie to powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora.

§5

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§6

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię bryg. Leonarda Wiśniewskiego – Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego oraz mł. bryg. Mariusza Wielgosza – Zastępcę Naczelnika Wydziału Operacyjno – Kontrolno - Rozpoznawczego

§7

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje st. bryg. Tadeusz Zwoliński – Zastępca Komendanta Miejskiego

§8

Traci moc zarządzenie nr 1/2013 dnia 04 stycznia 2013 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach w sprawie: wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przy Alei Rataja 4w Skierniewicach

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2015 r.

Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,
- a/a